



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП019.В01479

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации "05" сентября 2006 г. Действителен до "05" сентября 2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:
изделия из пенополиуретана «Регент» теплоизоляционные, изготовленные по ТУ 2254-001-57766041-2002 с изменением № 1 (плотностью от 40 кг/м/куб до 80 кг/м/куб с наружным слоем из стального оцинкованного листа толщиной 0,55мм)
 (продукция) код ОКП 22 5430
 код ТН ВЭД _____

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97 группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие по СНИП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые по СНИП 21-01-97*) при проведении испытаний на негорючей основе; умеренная дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д2 по СНИП 21-01-97*)

НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск
 серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан ООО «ПК ТМТ», код ОКПО 57766041
 152024, Ярославская обл., Россия, г. Переславль-Залесский, ул. Железнодорожная, 5а, тел./факс (485 35) 3-50-72

И изготовитель ООО «ПК ТМТ», код ОКПО 57766041
 реквизиты предприятия, организации, адрес
 152024, Ярославская обл., Россия, г. Переславль-Залесский, ул. Железнодорожная, 5а, тел./факс (485 35) 3-50-72
 реквизиты предприятия, организации, адрес

№ 0218319



Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Протокол испытаний № 1290-М от 10.08.2006 г	Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. 513-14-88 ССПБ.RU.ИН.061 от 31.08.2004 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 2597-аоп от 21.06.2006г	ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. 681-89-23 ССПБ.RU.ОП.019 от 31.08.2004 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

«Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования».

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком фирмы – изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 31 августа 2004 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс 684-42-40, 684-41-02, 681-89-23, 995-10-26

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Г осреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

(подпись)
(подпись)

М.Б. Ясколко

инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.