

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01213
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629888
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ПК ТМТ». Адрес: 152024, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.
(наименование и место Железнодорожная, 5 а, Россия. ОГРН: 1027601047022. Телефон (485 35) 3-50-72, факс (485 35)
нахождение заявителя) 3-50-72.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК ТМТ». Адрес: 152024, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.
(наименование и место Железнодорожная, 5 а, Россия. ОГРН: 1027601047022. Телефон (485 35) 3-50-72, факс (485 35)
нахождение изготовителя 3-50-72.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и место 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
нахождение органа по сертификации, 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.
выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал "ППУ Тепло-звукоизоляционный огнестойкий"
(информация об объекте сертификации, выпускаемый по ТУ 2254-001-57766041-2010. Серийный
позволяющая идентифицировать объект) выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

22 5400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 группа по токсичности продуктов горения – Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний №М01558-ТР от 11.10.2010г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН.12 от 25.08.2010г.
2. Акт оценки состояния производства №3190П от 31.07.2009г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт" ССПБ.RU.ПБ от 26.03.2009г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.10.2010 по 13.10.2013



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.Н. Аксенов А.Н. Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) Е.О. Варлаков Е.О. Варлаков
подпись, инициалы, фамилия